ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**Fårevejle st. By´s vandværk, Tuborgvej 38B**
Antal prøver:	2
Prøver modtaget:	14-08-2026
Rapport dato:	06-10-2026
Rapport nr.:	150900

Prøvetagning, start:	14-08-2026 kl.10:55	Laboratorienr.:	DV26250199-001
Prøvetager:	Højvang/jfm	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	14-08-2026 til 06-10-2026	Formål:	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
Prøvetagningssted:	**Risegårdsvej 4, Fårevejle (4540), Køkkenhane**		
Prøvetype:	**Drikkevand**		
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	ISO 19458:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021	Omfang:	Gruppe A parametre

DS/ISO 5667-5:2006 + MST Drikkevand. Manual for prøvetagning:2021

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Farve	**Ingen**				Observation*	d	
Lugt	**Ingen lugt**				Observation*	d	
Udseende	**Klar**				Observation*	d	
Smag	**Normal**				Observation*	d	
Temperatur	**17,9**	°C			SM 2550:2005, Felt	d	
pH(1)	**7,4**	pH	7,0 / 8,5		DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^	d	0,2 pH
Ledningsevne, 20°C	**633**	µS/cm	/ 2500,0	10	DS/EN 27888:2003, felt^	d	6
Ilt	**8,5**	mg/L		0,2	DS/ISO 17289:2014, felt+M022^	d	15
Kimtal 22 °C	**Se bem.**	CFU/mL	/ 200	1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^	d	0,15 (lg)
Kimtal 37 °C	**1**	CFU/mL		1	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005^	d	0,15 (lg)
Coliforme bakterier	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Escherichia coli (E.coli)	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	DS/EN ISO 9308-1:2014+MM0002^	d	0,11 (lg)
Intestinale enterokokker	**<1**	CFU/100 mL	/ < 1	1	ISO 7899-2:2000+MM0013^	d	0,11 (lg)
Farvetal	**3**	mg/L	/ 15	1	DS/EN ISO 7887:2012+M035^	d	15
Turbiditet	**0,068**	FNU	/ 1,0	0,05	DS/EN ISO 7027-1:2016+M036^	d	15
Nitrit	**0,0023**	mg/L	/ 0,1	0,001	DS/EN ISO 13395:1997+M006^	d	15
Jern	**<0,01**	mg/L	/ 0,2	0,01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20

Overskridelser: Ingen overskridelser jf. de i rapporten angivne min.-/max.-værdier

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

Analyseresultater vurderes efter gældende afrundingsregler jf. drikkevandsvejledningen til samme antal betydende cifre som kravværdien (min./max) angivet i den gældende drikkevandsbekendtgørelse.

(1) pH er temperaturafhængig, så pH værdien er målt med 25 °C som referencetemperatur af udstyret.
P.g.a laboratoriefejl udgår kimtal 22. Der planlægges ny prøvetagning af denne.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.