ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**DGU 197.346**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	21-10-2026
Rapport dato:	13-11-2026
Rapport nr.:	155262

Prøvetagning, start:	21-10-2026 kl.11:25	Laboratorienr.:	DV26410352-001
Prøvetager:	Højvang/jfm	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	21-10-2026 til 13-11-2026	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**DGU 197.346,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006		

MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Temperatur	**9,6**	°C			SM 2550:2005, Felt	d	
pH(1)	**7,4**	pH			DS/EN ISO 10523:2012, felt+M051^	d	0,2 pH
Ledningsevne, 20°C	**644**	µS/cm		10	DS/EN 27888:2003, felt^	d	6
Ilt	**<0,2**	mg/L		0,2	DS/ISO 17289:2014, felt+M022^	d	15
pH(1)	**7,6**	pH			DS/EN ISO 10523:2012	d	
Ammonium	**0,82**	mg/L		0,005	DS/EN ISO 11732:2005+M004	d	10
Nitrit	**0,0040**	mg/L		0,001	DS/EN ISO 13395:1997+M006^	d	15
Nitrat	**<0,3**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 13395:1997+M008^	d	10
Phosphor, total	**0,26**	mg/L		0,01	DS/EN ISO 6878:2004+M011^	d	15
Fluorid	**0,23**	mg/L		0,04	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Chlorid	**37**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Sulfat	**43**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 10304-1:2009^	d	15
Hydrogencarbonat	**350**	mg/L		2	DS/EN ISO 9963-1:1996+M037^	s	15
Carbondioxid, aggressiv	**<2**	mg/L		2	DS 236:1977+M031^	s	15
NVOC	**1,9**	mg/L		0,2	DS/EN 1484:1997, SM5310B:2005+M032^	d	15
Silicium (kiselsyre)	**12**	mg/L		1	SM ugd. 22 4500- SIO2 C	u	8
Arsen	**1,3**	µg/L		0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Barium	**100**	µg/L		1	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Bor	**93**	µg/L		10	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Cobolt	**<0,04**	µg/L		0,04	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+Ej krav	d	20
Strontium	**530**	µg/L		1	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069	d	20
Nikkel	**0,48**	µg/L		0,03	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Jern	**2,7**	mg/L		0,01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Mangan	**0,21**	mg/L		0,002	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	20
Natrium	**24**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	15
Kalium	**4,2**	mg/L		0,05	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	15
Calcium	**120**	mg/L		0,5	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	15
Magnesium	**16**	mg/L		0,3	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023+M069^	d	15
Hårdhed	**20**	°dH			DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023	d	
Svovlbrinte	**<0,02**	mg/L		0,02	DS 278:1976, mod.+M030^	d	15
Methan	**0,014**	mg/L		0,01	Egen metode, HM088:2012^	d	20
2,4-dichlorphenol	**<0,01**	µg/L		0,01	AOAC 70(6)1003:1987	d	25

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**DGU 197.346**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	21-10-2026
Rapport dato:	13-11-2026
Rapport nr.:	155262

Prøvetagning, start:	21-10-2026 kl.11:25	Laboratorienr.:	DV26410352-001
Prøvetager:	Højvang/jfm	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	21-10-2026 til 13-11-2026	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**DGU 197.346,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006		

MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
1,2,4-Triazol	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM144:2019+M065^	d	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM144:2019+M065^	d	20
6-amino-1,3,5-triazin-2 (LM1)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM144:2019+M065^	d	30
Pentachlorbenzen	**<0,01**	µg/L		0,01	EPA 8270C:1996 mod.^	d	20
Alachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Dimethachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Dimethachlor OA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
6-hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroi(LM3)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-tr. (LM5)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012	d	30
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-M . (LM6)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012	d	30
Metazachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Metazachlor OA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
PPU (IN70941)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Propachlor ESA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	20
Atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
BAM	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
CGA 62826	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Chloridazon-desphenyl	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Chloridazon-methyl-desphenyl	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
DEET	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	20
Desethyl-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Desisopropyl-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Desisopropyl-hydroxy-atrazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
ETU	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Hexazinon	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Imazalil	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Metalaxyl	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	20
Metamitron-desamino	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
Metribuzin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Monuron	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	20
N, N-dimethylsulfamid (DMS)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**DGU 197.346**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	21-10-2026
Rapport dato:	13-11-2026
Rapport nr.:	155262

Prøvetagning, start:	21-10-2026 kl.11:25	Laboratorienr.:	DV26410352-001
Prøvetager:	Højvang/jfm	Emballage:	Ok
Analyseperiode:	21-10-2026 til 13-11-2026	Formål:	Boringskontrol, drikkevandsindvinding
Prøvetagningssted:	**DGU 197.346,**		
Prøvetype:	**Drikkevandsboring**	Omfang:	Boringskontrol
Udtagningsmetode:	Stikprøve		
Prøvetagningsmetode:	DS/ISO 5667-5:2006		

MST Manual for prøvetagning. Drikkevand. 2025

Parameter	Resultat	Enhed	Min / Max.	DL	Referencer		+/-
Simazin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
TFMP	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	30
(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansul	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	30
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	30
2,6-DCPP	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
2,6-dichlorbenzosyre	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
4-CPP	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
4-nitrophenol	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Bentazon	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
CGA 108906	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Dichlorprop	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Mechlorprop	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Desamino-diketo-metribuzin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
Diketo-metribuzin	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	20
N-(4-amino-6-hydroxy (LM2)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	30
N-[4-(ethylamino)-6-h (LM4)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065^	d	30
t-sulfinyleddikesyre	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M065	d	30
N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	20
METALDEHYD	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012^	d	30
R471811	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012	d	30
AMPA	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M059^	d	20
Glyphosat	**<0,01**	µg/L		0,01	Egen metode, HM176:2012+M059^	d	20
Sum pesticider	**#**	µg/L			Egen metode, HM176:2012+M065	d	
Trifluoreddikesyre	**<0,05**	µg/L		0,05	Egen metode, HM173:2021	d	20

Afvigelser/kommentarer til denne prøve:

(1) pH er temperaturafhængig, så pH værdien er målt med 25 °C som referencetemperatur af udstyret.

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428
s) Højvang Laboratorier A/S, Struer. DANAK nr.: 428
u) Analysen er udført af andet akkrediteret laboratorium DANAK nr.: 048.

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

FÅREVEJLE ST. BY'S VANDVÆRK AMBA
Tuborgvej 38B
4540 Fårevejle

Sagsnavn:	**DGU 197.346**
Antal prøver:	1
Prøver modtaget:	21-10-2026
Rapport dato:	13-11-2026
Rapport nr.:	155262

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med anvendelsen af de opgivne minimum og maksimum værdier eller anvendelse af de foretagne klassificeringer.
Udført iht:
Min og max-værdier ift Bekendtgørelse nr. 1272 af 31/10/2025, taphane uden skyl (nitrit afgang vandværk dog med max. værdi specifik til denne)
Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale.

Godkendt af:



Heidi Jensen
Laborant

Sendt til:

fsbvand@gmail.com - FÅREVEJLE ST. BY'S VV Hovedmail
drikkevand@odsherred.dk
Rapport status: Final

Bilag til denne rapport:
Ingen

Betegnelser:

+/- Ekspanderet relativ usikkerhed i % med dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
^ Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.